

Sommières, le 16 juin 2015

Monsieur le Maire

Groupement Territorial GARRIGUES CAMARGUE

Centre d'Incendie et de Secours de SOMMIERES
4 ter Avenue Raoul GAUSSEN
30250 SOMMIERES

REF : CIS SOM 15-148/DP/AD

Affaire suivie par C/c SAUVAGE Dimitry

Tel : 04.66.80.88.55

Fax : 04.66.80.88.56



**Hôtel de Ville
Route d'Uzès**

30250 SOUVIGNARGUES

Objet : Procès-verbal de visite des hydrants.


Monsieur le Maire,

Suite à notre passage dans votre commune, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, le procès-verbal cité en objet.

Vous y trouverez toutes les informations concernant les points d'eau de défense contre l'incendie, les observations que nous pouvons faire sur leur état et les améliorations qu'il faudrait y apporter.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Chef de Centre d'Incendie
et de Secours de Sommières



Capitaine Patrice DUSSERRE

Synthèse des derniers contrôles effectués sur les points d'eau répertoriés sur les communes

Commune : SOUVIGNARGUES

| N° | Adresse | Type | dernier controle | Pression | Débit | Anomalies relevées | Décision |
|----|--|----------|------------------|----------|-------|--|---|
| 1 | st etienne d'escattes rte de calvisson | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 666 | Capot P.I. cassé ou manquant | Hydrant Opérationnel mais non réglementaire |
| 2 | chemin des combes | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 500 | Capot P.I. cassé ou manquant | Hydrant Opérationnel mais non réglementaire |
| 3 | ets vernazobre | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 666 | Capot P.I. cassé ou manquant | Hydrant Opérationnel mais non réglementaire |
| 4 | chemin du gres | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 416 | Aucune anomalie constatée | Hydrant Non Opérationnel |
| 5 | place de la croix | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 1000 | Aucune anomalie constatée | Hydrant Opérationnel |
| 6 | chem de la ronde | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 666 | Aucune anomalie constatée | Hydrant Opérationnel mais non réglementaire |
| 7 | rue de la carriere | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 500 | Aucune anomalie constatée | Hydrant Opérationnel mais non réglementaire |
| 8 | place de l'eglise st etienne | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 666 | Aucune anomalie constatée | Hydrant Opérationnel mais non réglementaire |
| 9 | place du cedres | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 666 | Aucune anomalie constatée | Hydrant Opérationnel mais non réglementaire |
| 10 | chem de l'enclos | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 1000 | Aucune anomalie constatée | Hydrant Opérationnel |
| 11 | chem du mas d'ezort, st etienne | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 500 | Aucune anomalie constatée | Hydrant Opérationnel mais non réglementaire |
| 12 | chem des barbieres | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 500 | Aucune anomalie constatée | Hydrant Opérationnel mais non réglementaire |
| 13 | chem de st etienne mairie | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 1583 | Joint(s) 1/2 raccord défectueux ou manquant(s) | Hydrant Opérationnel |
| 14 | lot le clos des grenadiers | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 1000 | Aucune anomalie constatée | Hydrant Opérationnel |



Synthèse des derniers contrôles effectués sur les points d'eau répertoriés sur les communes

Commune : SOUVIGNARGUES

| <i>N°</i> | <i>Adresse</i> | <i>Type</i> | <i>dernier contrôle</i> | <i>Pression</i> | <i>Débit</i> | <i>Anomalies relevées</i> | <i>Décision</i> |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---|
| 15 | lot les oliviers imp des missouningues | P.I.-100 | 29/04/15 | 1 | 500 | Aucune anomalie constatée | Hydrant Opérationnel mais non réglementaire |